T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

TEKLİF MEKTUBU

...../12/2014

Talep Sayı Numarası :....

Aşağıda cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır. İdari ve Teknik Şartname incelenerek kalite ve evsaf belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi en geç 04/12/2014 tarihi saat 14;30'a kadar belirtmenizi rica ederim.

Ali ŞIŞ
Fen İşleri Müd.V.

NO	MALZEME	Birimi	Miktarı	B.Fiyatı	TUTARI
1	Minimum 15.000 kCal/h'lık Hermetik Kombi ve montajı (Herşey Dâhil)	Adet	4		
2	Panel Radyatör(Tip22)600mm (11 Grup, Radyatör Vanaları Dâhil)	Metre	11,4		
3	PN20 PPRC Temiz Su borusu ¾" (Sıcak suya uyumlu-Isıl genleşmesi çok düşük)	Metre	100		
4	Muhtarlıklar için Doğalgaz Kutusundan, Gaz Sayacına + Sayaç Seti + Sayaçtan Kombiye ve Ocağa kadar (Çelik Spiral Hortumlar Dahil), Çeşitli Çaplarda Çelik Doğalgaz borusunun temin edilip montajının yapılması (10m - 20m mesafe), gerekli tüm güvenlik sistemlerinin bağlanması, projelendirilip onaylanması ve Doğalgazın açılması (Gaz kutusundan Kombi ve Ocağa kadar gaz getirilmesi için, gerekli tüm işlerin yapılması)	Adet	4		
		ALT TOPLAM			

Not: Yapılacak olan imalatın yapılma yeri; Elazığ Merkez Ataşehir Mahallesi, Hilâlkent Mahallesi, Üniversite Mahallesi ve Hicret Mahallesi

İşin yapılma şekli teknik şartnamede belirtilmiştir.

Ek 1 : 1 sayfa teknik şartname

1.Teklifimize damga vergisi, reisimi harç, pul ve ulaştırma giderleri dâhildir.

2.Teklifimiz ...../.../..... Tarihine kadar geçerlidir.

3.ihale konusu iş için sermayesinin %50sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.ihale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiç bir eylem ve oluşum içerisinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6.4734 sayılı kamu ihale kanununun 4. maddesindeki''Yerli İstekli''tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

7.İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuzun ekinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatları üzerinden KDV HARİÇ toplam (rakamla).....TL(yazı ile).....TL bedel karşılığında kabul ve taahhüt ederiz.

Tarih-İmza:
Kaşe :

Standart Form — KİK001.1/Y
İhale Onay Belgesi

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE TEMİN EDİLECEK İHTİYAÇLARA AİT İDARİ ŞARTNAME

I. İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

Madde 1- Elazığ Belediye Başkanlığı,Fen İşleri Müd. Tel: 0 424 2484701

Madde 2- İhtiyaç; ihale yetkilisinin yetki verdiği doğrudan alım yetkililerince temin edilecektir.

II. Doğrudan temin konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 3- a) İhtiyacın adı: **4 Adet Muhtarlık Ofisinin Doğalgazla ısıtılması işi**

b) İhtiyacın yapılacağı yer: **Elazığ Merkez Mahalleleri**

III. Diğer hususlar

Madde 4- Doğrudan temin dokümanı; İhtiyaç listesi, Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısından oluşmaktadır.

Madde 5- Piyasadan fiyat araştırması yapılırken 4734 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında olan firmalardan fiyat teklifi alınmayacaktır. Bu kapsamda olan firmalardan alınan teklifler iptal edilecektir.

Madde 6- Pazarlıkta ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirasıdır (TL).

Madde 7- Pazarlık sonucunda verilen fiyatlar sonradan herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Yetkililer uygun fiyat teklifini belirleyene kadar alınan bütün fiyat teklifleri gizli tutulacaktır.

Madde 8- Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 9- İhtiyaç; ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmadan temin edilecektir.

Madde 10- Fiyatların eşit olması halinde mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğin 58 inci maddesinde belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek satın alınacaktır.

Madde 11- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firma ile notere onaylattırılmamak ve tescil ettirilmemek üzere sözleşme yapılacaktır. Firma sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 12- Yüklenici; 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayarak ihtiyacı temin etmediği taktirde ihtiyacın temin edilememesinden dolayı doğacak zararı karşılamak zorundadır.

Madde 13- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmanın sözleşme imzalamaması veya ihtiyacı verilen sürede temin etmemesi durumunda; doğrudan temin görevlileri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyatı veren firma ile sözleşme imzalayarak bu firmadan ihtiyacı temin edecektir.

Madde 14- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer giderler yükleniciye aittir.

Madde 15- Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 16- İhtiyacın temin süresi **... 20 (Yirmi)...** takvim günüdür.

Madde 17- Süre uzatımı ancak 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hallerinde verilebilir.

Madde 18- Firma malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin **%003 (Onbindeüç)** oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.

Madde 19- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları; yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

Madde 20- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile teknik şartnamede istenilen garanti ile ilgili hususlar aynen kabul edilecektir, teknik şartnamede bu hususlarda bir istek yoksa, malzemelerin fabrika garanti süresi geçerlidir.

Madde 21- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte bu şartnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.

Madde 22- Sözleşme yapılmaması durumunda, Kamu İhale kurumu tarafından 25.02.2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2003/4 nolu Kamu İhale tebliği ne göre 4734 sayılı K.İ.K. 22-d maddesi kapsamında yapılacak alımlarda Vergi Usul Kanunu'na göre fatura veya fatura yerine geçen belgeler 4734 ve 4735 sayılı kanunların uygulanması bakımından sözleşme yerine geçecektir.

Madde 23- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise sözleşme tasarısında yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Madde 24- Yüklenici;

(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,

(d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.

Madde 25- Ödeme Kabul Komisyonu Tarafından Yapılan Ölçüm neticesinden sonra yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifine uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS EN 297, TS EN 15502-2-1 TS EN 625 standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı, aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, her türlü bağlantı elemanı dahil montajı ve çalışır durumda teslimi.

2. Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini CE işareti veren laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı.(Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106/EEC Yapım Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE belgeli olacaktır. Montaj, radyatör vanaları ve bağlantı elamanları bedeli dahildir. Tespit ve yerleştirme TS-1499'a uygun olarak yapılacaktır.

3. DIN 8077- 8078e uygun, Polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj yapılırken her türlü sabitleme elemanının kullanılması. Gerekli yerlerin kırılıp veya delinip iş bittikten sonra tekrar tamir edilerek eski haline getirilmesi.

4. Muhtarlık Ofisleri için Doğalgaz Kutusundan, Gaz Sayacına + Sayaç Seti + Sayaçtan Kombiye ve Ocağa kadar (Çelik Spiral Hortumlar Dahil), Çeşitli Çaplarda Çelik Doğalgaz borusunun temin edilip montajının yapılması(10m - 20m mesafe), gerekli tüm güvenlik sistemlerinin bağlanması, projelendirilip onaylanması ve Doğalgazın açılması (Gaz kutusundan Kombi ve Ocağa kadar gaz getirilmesi için, gerekli tüm işlerin yapılması)
5. Her ne kadar iş dört farklı kalemden oluşuyorsa da, ısıtma sisteminin bir bütün halinde çalışması için gerekli her türlü iş yapılıp, sistemin çalışması ile ilgili bilgiler ve garanti belgeleri Muhtarlara teslim edilecektir.