



T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü



DOĞRUDAN TEMİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Talep eden birim Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Talep Sayı Numarası: M.23.0.ELA.0.16- 934.01.02/427

24/10/2014

Müdürlüğümüze bağlı Atık Su Arıtma Tesisinde Terfi Binasında bulunan Grundfos Marka pompa arızalanmıştır. Teknik özellikler ve yapılacak işler yazımız ekindedir. Söz konusu ihtiyacın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Fiyat teklifinizi en geç 30/10/ 2014 günü saat 17:00'e kadar vermenizi rica ederim.

Mustafa TEPE
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü V.

| Nu. | Malzeme/onarım /hizmet Cinsi ve Evsafı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) |
|-----|--|--------|---------|-------------------|-------------|
| 1. | Grundfos Marka 22 kW pompa | Adet | 1 | | |
| 2 | Grundfos Marka 5 kW pompa | Adet | 2 | | |
| | | | | KDV (Hariç) | |

İdareniz doğrudan temin yetkililerince .../ 10 /2014 tarihinde bizzat işyerimize gelerek; Yukarıda özellikleri belirtilen Grundfos Marka pompa ve yapılacak işler ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. Söz konusu malzeme ve yapılacak iş incelenmiş, okunmuş olup bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin olarak yukarıdaki hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.

TEKLİF SAHİBİNİN

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :

Adı Soyadı/Firma Kaşesi
İmza

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pompa Adı: Grundfos pompa 1 Adet

Model: 2008

Akım Periyodu: 45 A

Motor Gücü 22 kw

Voltaj: 380 wolt

Yol Verme Şekli: ★ / Δ

Devir 1400

Pompa Adı: Grundfos pompa 2 Adet

Model: 2008

Akım Periyodu: 10 A

Motor Gücü 5 kw

Voltaj: 380 wolt

Yol Verme Şekli: ★ / Δ

Devir 1400

YAPILACAK İŞLER

- 1-Dinamoların sarımı Yapılacak.
- 2-Pompaların yağı değişecek.
- 3-Pompaların ses, titreşim ve ısı kontrolleri yapılacak.
- 4-Pompaların otomasyon kumanda panoları elektrik bağlantısı yapılacak.
- 5-Pompaların mekanik bağlantısı yapılarak işletmeye alınacak.
- 6-Mekanik keçe, salmastra, keçe, rulman değişimi yapılacak.
- 7-Rotor mili kama yuvası yapılacak.
- 8-Sızdırmazlık kontrolü yapılacak.
- 9-Nem müşürü değiştirilecek.

Mehmet KOC
Makina Mühendisi