T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:38

Sayı : 778 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	KESİKKÖPRÜ DEPO
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.1
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	544
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.3
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	8.1
Sertlik	°F	Spektrofotometrik	0-100 ° F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.3
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 776 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	ABDULLAHPAŞA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		0.2
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		670
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		7.3
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		9.1
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			0.4
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2		YOK
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 777 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	YEŞİLKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.1
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	654
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.3
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	10
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.4
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 780 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	KARAÇALI DEPO
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.3
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	139
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.7
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	4.4
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
FİLİZ NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKRED ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 779 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.3
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	575
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.3
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	8.6
Sertlik	°F	Spektrofotometrik	0-100 ° F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.2
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servisi

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez/ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 764 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	20 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 765 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	24 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	12.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)

Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)

Nurdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 770 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	64 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	12.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 773 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	136 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	12.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 775 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	15 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	12.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 774 12 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	141 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	12.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Murdan SALMAN
Biyolog

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 763 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	2 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	° F	Spektrofotometrik	0-100 ° F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
FİLİZ NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:35

Sayı : 767 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	55 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 769 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	62 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	° F	Spektrofotometrik	0-100 ° F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
FİLİZ NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 772 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	133 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:38

Sayı : 766 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	49 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2	
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 771 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	71 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servisi Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 768 11 /08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	59 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	10.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	11.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER		SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal		
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal		
Koku	_	Fiziksel	normal		
Tat	_	Fiziksel	normal		
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500		
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5		
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5		
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200		
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb		
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F		
Klor	mg/l	Spektrofotometrik			
Demir	mg/	Spektrofotometrik	0.2		
Arsenik	ppb		10		

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Sumru KİŞMAN
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 784 12/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	ARAŞTIRMA SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.1
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	595
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.4
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	6
Sertlik	°F	Spektrofotometrik	0-100 ° F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.3
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUT
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servisi

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez/ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 782 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	BAHÇELİEVLER CAMİ
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.1
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	705
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.4
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	10.4
Sertlik	°F	Spektrofotometrik	0-100 ° F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.3
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Meral YILMAZ
Kimya Mühendisi

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 781 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	ARI BÜFE
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.2
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	669
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.1
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	9
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.3
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu (İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate No: KYS-1817 EA Code:36

Sayı : 783 13/08/2020
Konu : Su Analizi

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi Yazı Tarih ve Sayı	
Tutanak tarih ve No-Mühür Durumu	
Numunenin Sahibi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Numune Adı	SU
Numunenin Alındığı Adres	SOLMAZ GIDA
Numunenin Cinsi-Miktarı	SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Şekli	
Numunenin Lab.Geliş Tarihi	12.08.2020
Raporun Lab.Çıkış Tarihi	13.08.2020

PARAMETRE	BİRİM	YÖNTEM	YÖN.DEĞER	SONUÇ
Renk	Units	Fiziksel	normal	
Bulanıklık	Ntu	Türbidimetre	normal	0.2
Koku	_	Fiziksel	normal	
Tat	_	Fiziksel	normal	
İletkenlik	µS/cm	İletkenlik Ölçer	2500	523
pH	-log(h)	PH Metre	6.5-9.5	7.6
Amonyum	mg/l	Spektrofotometrik	0.5	YOK
Aliminyum	µg/l	Spektrofotometrik	200	
Nitrat	mg/l	Spektrofotometrik	0-500ppb	9.2
Sertlik	˚F	Spektrofotometrik	0-100 ˚ F	
Klor	mg/l	Spektrofotometrik		0.3
Demir	mg/l	Spektrofotometrik	0.2	YOK
Arsenik	ppb		10	

E.coll	100mL	Membran Filtre	0	0
Kaliform Bakteri	100 mL	Membran Filitre	0	0
P.aeruginosa**	100mL		0	
Koloni Sayısı(22 C)**	mL		0	
Koloni Sayısı(37 C)**	mL		0	
C.Perfringens***	100mL		0	

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır

Değerlendirme	Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo parametreleri bakımından uygundur.

Analizi Yapan (İsim-Meslek)
Nurdan SALMAN
Nurdan SALMAN
Biyolog

Servis Sorumlusu(İsim-Meslek)
Filiz NEVRUZ
Kimya Mühendisi
Su Kalite Kontrol Servis Sorumlusu

Analizi Yapan(İsim-Meslek)
Meral YILDIZ
Kimya Mühendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
Bilgi İçin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TSE TÜRKAK ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007